

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
O d b o r s t a v e b n í ú ř a d

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město

tel: 224 853 179

SPIS. ZN.: MPO 532793/2021
MPO 532793/21/567-SÚ
Č. J.: MIPOX03SW9U2
VYŘIZUJE: Blanka Kružiková
TEL.: 224 853 303
E-MAIL: kruzikova@mpo.cz
DATUM: 27. 9. 2021

viz rozdělovník

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17. 6. 2021 podala společnost **ČEPS, a.s., IČO: 257 02 556, se sídlem: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101**, kterou na základě plné moci ze dne 21. 7. 2020 zastupuje společnost **ČEPS Invest, a.s., IČO: 246 70 111, se sídlem: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101**, (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu nazvanou:

„HRA – rozšíření a rekonstrukce – přeústění vedení (vedení 400kV)“

(dále jen "stavba") na pozemcích 798/1, 798/37, 117/1, 106/1, 789, 798/20, 798/21, 813, 812, 815/60, 815/78, 815/26, 815/4, 798/4, 798/33, 798/5, 798/30, 798/9, 798/32, 798/13, 798/27, 815/1, 798/23, 798/38, 798/36, 798/18, 798/19, 798/22, 798/40, 798/17, 806/1, 807, 809/1, 809/2, 788/1, 788/2, 900/7, 900/8, 900/3, 900/1, 900/5, 900/4, 815/81, 815/2 v katastrálním území k. ú. Rokle a dále na pozemcích 110/1, 116/1, 176/1, 176/4, 176/5 v katastrálním území Poláky.

Záměrem jsou změny zaústění nadzemních vedení 400 kV a 220 kV do TR Hradec. Změny zaústění vedení budou navazovat na jednotlivé etapy rekonstrukce a rozšíření polí rozvoden 400 kV a 220 kV v TR Hradec.

Změny zaústění se budou týkat následujících vedení 400kV:

SO01.1 – Vedení 400kV

- SO01.1.01.1 – V461/462 – výstavba úseku st. č. 32–33
- SO01.1.01.2 – V461/462 – konečné zaústění do pole 03 a 05
- SO01.1.02.1 – V463/464 – provizorní zaústění vedení do pole 03 a 05
- SO01.1.02.2 – V463/464 – konečné zaústění vedení do pole č. 07 a 08
- SO01.1.03.1 – V465/466 – přeústění vedení V465 do pole č. 23
- SO01.1.03.2 – V465/466 – přeústění vedení V466 do pole č. 24
- SO01.1.04.1 – V445/446 – přeústění vedení V445 do pole č. 26
- SO01.1.04.2 – V445/446 – přeústění vedení V446 do pole č. 28
- SO01.1.05.1 – V411/811 – úsek st. č. 1-6, vč. zaústění do pole č. 8
- SO01.1.05.2 – V411/811 – konečné zaústění V411 do pole č. 9
- SO01.1.05.3 – V411/811 – konečné zaústění V811 do pole č. 10
- SO01.1.06.1 – V412/812 – úsek st. č. 1-5, vč. zaústění do pole č. 10
- SO01.1.06.2 – V412/812 – konečné zaústění do polí č. 13 a 14
- SO01.1.07.1 – V420 – provizorní zaústění do pole č. 13s
- SO01.1.07.2 – V420/820 (V430) – konečné zaústění do polí č. 16 a 17
- SO01.1.07.3 – V820 – úsek st. č. 3–4
- SO01.1.08 – V430/830 – úsek st. č. 1–3, vč. zaústění do pole 19 a 20

SO01.2 – Vedení 220kV

- SO01.2.01 – V225/226 – výstavba úseku společného vedení
- SO01.2.02 – V225/226 – výstavba st. č. 103B, vedení V225

Ú č e l s t a v b y:

Původní účel užívání, tj. zajištění bezpečné a spolehlivé transformace elektrické energie zůstává nezměněn.

Jedná se o změny zaústění nadzemních vedení 400 kV a 220 kV do TR Hradec. Změny zaústění vedení budou navazovat na jednotlivé etapy rekonstrukce a rozšíření polí rozvoden 400 kV a 220 kV v TR Hradec.

Hlavním účelem stavby je zajištění provozu TR Hradec jako uzlu přenosové soustavy a zachování vzájemné návaznosti jednotlivých vedení.

P o p i s s t a v b y:

Změny zaústění se budou týkat následujících vedení

Vedení 400kV

V411/811 – TR Hradec – TR Výškov

V412/812 – TR Hradec – TR Řeporyje

V420/820 – TR Hradec – TR Mírovka

V430/830 – TR Hradec – TR Chrást

V445/446 – Rohrsdorf (SRN)

V 461/461 – EL PRU I

V463/464 – EL Tušimice II

V465/466 – EL Prunéřov 2

Vedení 220kV

V225/226 – Výškov

Vedení V411 bude přeloženo v délce 1132 m v nové trase a vystavěno jako dvojité pro budoucí vedení V411/811. Součástí této přeložky je výstavba nových stožárů č. 1-5. Jedná se o 3 kotevní stožáry č. 1, 3 a 5 a 2 nosné stožáry č. 2 a č. 4. Ze stožáru č. 1 bude vedení V411 provizorně zaústěno do pole č. 8 a následně přeústěno do pole č. 9 a vedení V811 do pole č. 10. V rámci přeústění vedení dojde k demontáži stávajícího vedení v rozsahu 5 stožárů č. 1–5.

Vedení V412 bude přeloženo do nové trasy v délce 954 m. vedení bude vystavěno jako dvojité pro vedení V412/812. dojde k výstavbě 4 nových stožárů, z toho 3 kotevních (č. 1, 3 a 4) a 1 nosného (č. 2). V rámci provizorního zaústění vedení V412 do pole č. 10 bude vystavěn provizorní stožár č. 1A. Součástí přeústění vedení bude pak demontáž provizorního stožáru č. 1A.

Vedení V420 bude přeústěno v délce 686 m v nové trase na nových stožárech č. 1–3. Jedná se o 3 nové kotevní stožáry. Součástí tohoto přeústění bude i provizorní zaústění vedení V420 do stávajícího pole rozvodny č. 13 pomocí provizorního stožáru č. 1. provizorní zaústění využije stávající stožár č. 4 (resp. Č. 3 v původním číslování) vedení V412. V dočasné trase bude ze stávajícího stožáru č. 5 vedeno ve stávající trase na stávající st. č. 4 a z něj v dočasné trase na nový st. Č. 3. Součástí přeústění vedení je demontáž stávajících stožárů č. 1, 2 a st. č. 4 po konečném zaústění vedení V420 do pole č. 16 bude demontován i provizorní stožár č.1.

Nové zaústění vedení V430/830 bude vystavěno v nové trase za použití 3 nových kotevních stožárů č. 1 – 3., délka řešeného úseku je 443 m. Součástí přeložky bude demontáž stávajícího stožáru č. 2.

Vedení V445/446 a V465/466 bude přeústěno vždy mezi stávajícím koncovým stožárem a novým portálem rozvodny. V rámci přeložky těchto vedení nedojde k výstavbě nových ani demolici stávajících ocelových konstrukcí.

Vedení V461/462 bude přeloženo v délce 1 045 m v nové trase. V rámci této přeložky dojde k výstavbě nových stožárů č. 29–33 a vedení bude zaústěno na nové portály rozvodny. Stávající vedení bude demontováno v úseku nový st. č. 29 až stávající portál rozvodny, tj. 6 stožárů a vedení o délce 1 862 m.

V rámci přeložky vedení V463/464 bude provedena výstavba provizorního vedení v délce 188 m v nové trase. Součástí provizorního zaústění bude výstavba provizorního stožáru č. 16. Konečné přeústění vedení bude provedeno v nové trase o délce 199 m od nového stožáru č. 15, přes nový stožár č. 16 na nové portály rozvodny. V rámci tohoto přeústění dojde k demolici stávajícího a provizorního stožáru č. 16.

Vedení V225/226 bude přeústěno v nové trase o celkové délce 295 m jako dvojité vedení a 643 m jako dvě jednoduchá vedení. Při přeústění vedení bude provedena výstavba celkem čtyř nových stožárů 103A (jednoduché vedení V226), 103B (jednoduché vedení V225), 104 a 105 (pro dvojité vedení V225/226). Stožár č. 105 bude vystavěn uvnitř oploceného areálu rozvodny. Bude provedena demolice stávajících stožárů č. 103 a 104 a demontáž vedení v celkové délce 629 m.

Základy všech stožárů (1x400kV a 2x400kV) budou tvořeny čtyřmi oddělenými základovými tělesy pro jeden dřík stožáru. Hloubka založení nosných stožárů bude cca 2,5m a hloubka založení kotevních

stožárů bude cca 3 m. Základový díl stožáru bude umístěn ve hloubce 1,5m. Betonová deska pod ocelovou konstrukcí stožáru bude propojena s horní částí základu armokošem. Nadzemní část základu (zhlaví) bude tvořeno tělesy kruhového půdorysu o průměru 120 cm pro každý rohový úhelník. Zhlaví bude povrchově armováno. Výška základového tělesa nad terénem bude min. 40 cm. Krytí základového bloku zeminou bude minimálně 50 cm.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované v září 2020, pod arch. č. S-6-05878 společností ELEKTROTRANS, a.s., Ringhofferova 115/1, Praha 5, IČO: 25655558, kterou z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil Ing. Ondřej Krejza autorizovaný inženýr – technologická zařízení staveb, ČKAIT č. 1006259, a jednotlivé části projektové dokumentace ověřily osoby, které prokázaly zvláštní odbornou způsobilost.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět stavebnímu úřadu do 15 dnů před započítáním stavby a předloží jeho oprávnění.
3. Stavebník oznámí s 15denním předstihem stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2033.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tuto fázi výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - připravenost stavby k závěrečné kontrolní prohlídce.
6. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření CETIN a.s., ze dne 13. 11. 2020 č. j. 821527/20:
 - Dodržet podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je označené ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.
7. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhrnného stanoviska státní organizace Správa železnic, oblastního ředitelství Ústí nad Labem č.j. 46242/2019-SŽDC-OR UNL NT, ze dne 21. 1. 2020:
 - Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy, nařízeními, vyhláškami, technickými normami, směrnicemi a předpisy Správy železnic, státní organizace.
 - Případné změny je nutné zvláště se Správou železnic, státní organizací OR UNL písemně projednat.
 - Zhotovitel stavby je povinen zajistit odborný dozor při provádění staveb v obvodu, popř. ochranném pásmu dráhy a vedoucí práce zhotovitele musí mít kvalifikaci podle Předpisu SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“.
 - V případě možného omezení železničního provozu si investor požádá o výluku tratě, popř. výluku trakčního vedení nebo zavedení pomalé jízdy.
 - Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů dle platné legislativy a předpisů SŽDC. Rovněž zajistí proškolení z bezpečnosti práce u zaměstnanců vykonávajících práci v obvodu a v ochranném pásmu dráhy.
 - Stavebník písemně oznámí zahájení stavby minimálně 14 dní před započítáním prací na Správu železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, oddělení ochranného pásma dráhy Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem, a domluví technologický postup prací se zástupcem SŽ, vedoucím TO Kadaň a poté i oznámení ukončení prací.
 - Stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.

- Během stavby učiní stavebník na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost a provozuschopnost dráhy a drážní dopravy.
 - Na stavbě nesmí být umístěna taková světla a barevné plochy, které by vedly k záměně s drážními znaky a tím mohly ohrozit provozuschopnost dráhy nebo by došlo k oslnění strojvedoucího.
 - V rámci vlastní realizace stavby nesmí dojít k znečištění železničního šterkového lože ani drážních stezek.
 - Pracovníci stavby nesmí žádným způsobem omezit zaměstnance dráhy při výkonu dopravní služby.
 - Stavebník písemně oznámí ukončení stavby minimálně 14 dní předem na adresu Správy železnic, státní organizace., OŘ UL, oddělení ochranného pásma dráhy a vyžádá si stanovisko k ukončení stavby a doloží zápis ze stavebního deníku od vedoucího TO Kadaň.
8. Stavebník dodrží požadavky ze závazného stanoviska Drážního úřadu Praha ze dne 20. 12, 2019, pod č.j. DUCR- 75560/19/Bd.
- Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Stavebník dodrží požadavky uvedené ve vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Teplice ze dne 21.1 2. 2020 pod zn. 020690110699/ÚTPČMO/Kd:
- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a nadále se bude řídit ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění,
 - Zahájení prací bude oznámeno na provoz vodovodů min. 14 dní předem.
 - Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě, pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s existencí a vyznačením tras.
 - Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou mezní směrodatnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
 - Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání sítí.
 - Minimální úhel křížení bude 45°, v místě křížení bude kabel uložen v chráničce s přesahem min. 1 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.

- Místo křížení bude před záhozem zkontrolováno našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přejímací řízení.
 - Související objekty (TS, sloupy, pilíře, pojistkové skříně apod.) požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení.
 - Po ukončení stavby „HRA-rozšíření a rekonstrukce – přeústění vedení“ požadujeme provést kontrolní měření nebezpečných vlivů vedení na ocelové vodovodní řady provozované společností SČVK, a.s. Teplice, Po vyhodnocení kontrolních měření budou v případě zjištění nebezpečných vlivů na ocelové vodovodní řady provozované společností SČVK, a.s. Teplice provedena ochranná opatření ke snížení negativních vlivů, a to na náklady investora.
 - Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
 - Případné skladování materiálu, parkování stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranná pásma sítí ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice.
 - V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
 - Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci bude předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
10. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., tj. ze stanoviska vlastníka technické infrastruktury ze dne 20. 11. 2020, pod zn.: 01011417870:
- Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
 - V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:
 - o Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky.
 - o Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
 - o Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
 - o Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - o Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
 - V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení budou dodržovány tyto podmínky:
 - a) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
 - b) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.

- c) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 - d) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
 - e) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 - f) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1.
 - g) Pokud není možné dodržet body a) až d), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
 - h) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
 - i) Stavba bude situovaná tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
 - j) Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.
11. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., tj. ze stanoviska vlastníka technické infrastruktury ze dne 20. 11. 2020, pod zn.:0201156111:
- Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu daném zákonem č. 127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.
 - V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
 - Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že:
 - a) Před zahájením zemních prací objedná vytýčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem. Zároveň prokazatelně seznámí provádějící pracovníky s polohou komunikačního vedení.
 - b) Po vytýčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějícím vytýčení, vydán „Protokol o vytýčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu PKV“. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu PKV s jeho vyznačenou polohou.
 - c) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,0 m po stranách krajního vedení.
 - d) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.

- e) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka Telco Pro Services, a. s.
- f) Každé poškození PKV okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s.
- g) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka Telco Pro Services, a. s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
- h) Na vytýčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů Telco Pro Services, a. s.
- i) Při poškození PKV Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- j) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před započítím stavebních prací.
- k) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.

12. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 1.2. 2021, pod zn.: 1112466563:

- Souběhy a křižovatky s elektronickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, 50423-3, PNE 33 0000-6, 333301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude realizováno podle situačního výkresu ELEKTROTRANS, dat. 7.7.2020, arch. 3ET 20303, podélné profily 3 ET 20 307.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. v případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je stavebník povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením stanovených podmínek.

- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy „Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení“.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku nebo včas oznámeny naší společností.
- Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

Pro užívání stavby se stanoví tato podmínka:

- Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky zdejší stavební úřad, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

ČEPS Invest, a.s.

sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10 – Michle, 101 00 Praha 101

zastoupení pro: ČEPS, a.s., sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10 – Michle, 101 00 Praha 101

Jáchym Vančura, 6.11.1991, Pod Závěrkou 3134/3b, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Matyáš Vančura, 17.6.1990, Pod Závěrkou 3134/3b, 150 00 Praha 5 – Smíchov

František Znamenáček, 16.9.1951, Cíglerova 1085/22, Praha 9 – Černý Most, 198 00 Praha 98

Ing. arch. Jakub Znamenáček, 25.7.1966, Údolní 1174/102, Praha 4 – Braník, 142 00 Praha 411

Obec Chbany, Chbany č. p. 19, 431 57 Chbany

Ing. Stanislav Kolev, 20.9.1951, Březová č. p. 963, 435 11 Lom u Mostu 1

Ladislav Mandík, 9.5.1956, Malostranské náměstí 265/6, Praha 1 – Malá Strana, 118 00 Praha 011

Oldřich Kobza, 11.7.1981, Dvořákova č. p. 1843, 432 01 Kadaň 1

Marie Kobzová, 9.3.1956, Na Podlesí č.p. 1475, 432 01 Kadaň 1

Milan Šindelář, 18.1.1962, kpt. Jaroše č.p. 898, 432 01 Kadaň 1

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Michaela Hodinová, 29.1.1968, U Hřbitova č.p. 56, Všebovice, 362 63 Dalovice

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Obec Rokle, Rokle č. p. 3, 432 01 Kadaň 1

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

MK AGRO s.r.o., Trmická 848/8, 190 00 Praha 9 – Prosek

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 – Michle

Odůvodnění:

Dne 17. 6. 2021 podal stavebník žádost o stavební povolení na předmětnou stavbu na Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, jako stavebnímu úřadu věcně a místně příslušnému podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona (dále jen "stavební úřad").

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím, které vydal Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, tj. rozhodnutí o umístění stavby ze dne 17. 2. 2020, pod Č.J.: SÚ-21184/2019/DL, pod SPIS. ZN.: MUKK/8139/2020, které nabylo právní moci dne 20. 3. 2020 a následně rozhodnutí o umístění stavby dne 4. 8. 2020, pod Č.J.: SÚ-14326/2020/DL, pod SPIS. ZN.: MUKK/29179/2020, které nabylo právní moci dne 5. 9. 2020.

K uvedenému záměru vydalo dne 27. 6. 2016 vyjádření pod č.j. 28430/ENV/16 podle § 9a odst. 1 zákona o EIA Ministerstvo životního prostředí.

Dne 1.11. 2017 nabyt účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Po nabytí účinnosti novely zákona vydává vyjádření podle § 23 zákona orgán kraje.

Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“), vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, sdělil, že se ztotožňuje s vyjádřením ministerstva a konstatoval, že první etapa záměru, která zahrnuje přeústění vedení V225/226, V445/446, V461/462, V463/464, V465/466 není významnou změnou stávajícího záměru, a proto nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, a to v případě zachování výše uvedených parametrů a činností.

Předmětem záměru je přeústění vedení v úseku potřebném pro úpravu zaústění vedení do TR Hradec. Vzhledem k tomu, že max. délka přeložky vedení 400 kV (vedení V461/462) bude 1 045 m nové trasy, nedosahuje tato limitní hodnoty bodu 85 „Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 KV s délkou od stanoveného limitu 2 km" kategorie II. přílohy č.1 zákona a nejedná se tedy o významnou změnu dle § 4 odst. c) zákona.

Vedení V225/226–220 kV bude přeústěno v nové trase o celkové délce 295 m jako dvojité vedení a 643 m jako dvě jednoduchá vedení. Vzhledem k tomu, že délka přeložky nedosahuje limitní hodnoty bodu 84 „Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného limitu 15 km“ kategorie I, přílohy č.1 zákona, nejedná se o významnou změnu dle § 4 odst. b) zákona.

Součástí druhé etapy stavby jsou celé trasy v budoucnu zdvojených vedení, včetně jejich zaústění do TR Hradec, které byly řešeny v rámci samostatných procesů EIA;

Záměr „V411/811 - zdvojení vedení" (OV4151) byl podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí a byl ukončen vydáním souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a odst. 1 zákona, ze dne 18. 12. 2017, pod č. j. ENV/2017/48422. Příslušným úřadem bylo Ministerstvo životního prostředí. Předmětem posouzení bylo zdvojení vedení 400 kV v koridoru stávajícího vedení mezi TR Hradec a TR Výškov a zaústění nového dvojitého vedení 400 kV ozn. V420/820 od stávajícího stožárového místa č. 29 do TR Hradec.

Záměr „V412 – zdvojení vedení" (OV1204) byl taktéž podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí a byl ukončen vydáním souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a odst. 1 zákona, ze dne 26. 6. 2019, pod č. j. MZP/2018/500/2293. Příslušným úřadem bylo Ministerstvo životního prostředí. Předmětem posouzení bylo zdvojení vedení 400 kV ozn. V412 mezi TR Hradec a TR Řeporyje.

Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást" (MZP446) byl též podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí a byl ukončen vydáním souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a odst. 1 zákona, ze dne 10. 10. 2017, pod č. j. MZP/2017/710/1515. Příslušným úřadem bylo Ministerstvo životního prostředí. Předmětem posouzení bylo zdvojení jednoduchého vedení 400 kV na nové dvojité s označením V430/830 mezi TR Hradec a TR Chrást. Záměr zahrnuje změnu trasy na cca 5 km dlouhém úseku mezi TR Hradec a stožárem č. 15. Jedná se o posun cca o 50 m jižně od stávající trasy vedení V430.

Na provedené stavební řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o urychlení"), neboť se jedná o vybranou stavbu energetické infrastruktury uvedenou v ustanovení § 1 odst. 4 písm. c) tohoto zákona.

O této skutečnosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona o urychlení stavební úřad v oznámení o zahájení řízení poučil účastníky.

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 4. 8. 2021, pod č. j.: MPO 532793/21/461 – SÚ.

Vzhledem k tomu, že poměry staveniště jsou stavebnímu úřadu dobře známy z již dříve povolovaných staveb a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, a stanovil lhůtu 30 dnů od zveřejnění oznámení, do kdy mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky.

Opatřením, ze dne 4. 8. 2021, pod č. j.: MPO 532793/21/471 – SÚ, stavební úřad podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (dále jen "zákon o správních poplatcích"), vyzval stavebníka k úhradě správního poplatku podle položky 18 odst. 1 písm. f) zákona o správních poplatcích, ve výši 10 000 Kč před vydáním stavebního povolení. Správní poplatek byl uhrazen dne 10. 8. 2021.

Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení stavební úřad vycházel z ustanovení § 109 stavebního zákona.

V tomto případě je vlastníkem stavby společnost ČEPS, a.s., IČO 25702556, sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10 – Michle, 101 00 Praha 101, která je zároveň stavebníkem.

Dalšími účastníky řízení jsou vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna (pozemků pod stavbou, ochranná a bezpečnostní pásma), tj. fyzické osoby a právnické osoby, kteří nejsou stavebníkem, a jejich vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno tj. pozemků: 798/1, 798/37, 117/1, 106/1, 789, 798/20, 798/21, 813, 812, 815/60, 815/78, 815/26, 815/4, 798/4, 798/33, 798/5, 798/30, 798/9, 798/32, 798/13, 798/27, 815/1, 798/23, 798/38, 798/36, 798/18, 798/19, 798/22, 798/40, 798/17, 806/1, 807, 809/1, 809/2, 788/1, 788/2, 900/7, 900/8, 900/3, 900/1, 900/5, 900/4, 815/81, 815/2 v katastrálním území k. ú. Rokle a dále na pozemcích 110/1, 116/1, 176/1, 176/4, 176/5 v katastrálním území Poláky. Tuto skutečnost ověřil stavební úřad dálkovým přístupem do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona. Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací byla dokumentace ověřena Ing. Ondřejem Krejzou, autorizovaným inženýrem – technologická zařízení staveb, ČKAIT č. 1006259. Jednotlivé části projektové dokumentace vypracovaly osoby, které prokázaly získání oprávnění k této činnosti.

Tato projektová dokumentace stavby byla zpracována v září 2020, tedy v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. Projektová dokumentace je úplná, přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je členěna na jednotlivé oddíly, jdoucí po sobě od A – D. Tyto oddíly jsou následně rozčleněny na dílčí pododdíly, tak jak to vyžaduje charakter stavby.

Stavba a její prvky jsou navrženy tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly svojí konstrukcí účinkům zatížení, nepříznivým vlivům prostředí, a to jak běžným, tak i nahodilým.

Stavební úřad dále řešil otázku zajištění příjezdu ke stavbě a včasného vybudování technického a jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Dopravní napojení zůstává stávající. Odtokové poměry staveniště se nemění.

S ohledem na skutečnost, že stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu, není potřeba zajistit splnění podmínek plynoucích z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné rozpory.

Při svém rozhodování stavební úřad vycházel zejména z těchto závazných stanovisek, rozhodnutí dotčených orgánů a dalších podkladů včetně vyjádření vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury:

- HZS Ústeckého kraje, závazné stanovisko č. j. HSUL-5683-2/CV-2020 ze dne 14.12.2020
- KHS Ústeckého kraje, závazné stanovisko č. j. KHSUL 86223/2020 ze dne 11.12.2020
- Městský úřad v Kadani, OŽP, souhrnné vyjádření č. j. MUKK/45703/2020 ze dne 17. 12. 2020
- Městský úřad v Kadani, OŽP, závazné stanovisko (odpady) č. j. MUKK/47030/2020 ze dne 25. 11. 2020
- Městský úřad v Kadani, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, vyjádření č. j. MUKK/45702/2020, ze dne 13. 11. 2020
- Městský úřad v Kadani, odbor dopravy, závazné stanovisko č. j. ODPK 45701/2020/341/Pa ze dne 20. 11. 2020
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, souhrnné vyjádření č. j. KUUK/179586/2020 ze dne 8. 12. 2020
- ÚCL, vyjádření č. j. 013379-20-701 ze dne 17. 12. 2020
- Obvodní Báňský úřad pro území kraje Ústeckého, vyjádření č. j. SBS 44032/2020/OBÚ-04/1 ze dne 30. 11. 2020
- Drážní úřad, závazné stanovisko č. j. DUCR-72560/19/Bd, ze dne 20. 12. 2019
- SUIP, OIP pro Ústecký kraj, Liberecký kraj, vyjádření č. j. 26565/7.42/202 ze dne 13. 11. 2020
- Povodí Ohře, stanovisko č. j. POH/51570/2020-2/032100, ze dne 19. 11. 2020
- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, závazné stanovisko č. j. ÚP-573/20-918/2020-1150-OÚZ-LIT, ze dne 2. 2. 2021
- Obecní úřad Rokle, stanovisko ze dne 13. 1. 2021
- České Radiokomunikace, a.s., vyjádření ze dne 13. 11. 2020, č.j. UPTS/OS/260303/2020
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 13.11.2020 č.j. 821527/20
- COPROSYS Ústí spol. s r. o., vyjádření ze dne 5. 2. 2021
- T- mobile Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 13. 11. 2020 č.j. E48558/20
- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 13. 11. 2020 č.j. MW9910161848230113
- ČEZ Distribuce a.s. vyjádření ze dne 20. 11. 2020 č.j. 0101417870
- ČEZ Distribuce a.s. vyjádření ze dne 1. 2. 2021 č.j. 1112466563
- ČEZ ICT Services a.s. vyjádření ze dne 20. 11. 2020 č.j. 07000295875
- ČEZ a. s. vyjádření ze dne 6.1. 2020
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s. vyjádření ze dne 21. 12. 2020 č.j. O20690110699/ÚTPČMO/Kd
- Telco Pro Services a.s. vyjádření ze dne 20.11.2020 č. j. 0201156111
- Telco Pro Services a.s. vyjádření ze dne 1.2.2021
- Správa železnic a.s., vyjádření ze dne 21. 1. 2020 č.j. 46242/2019-SŽDC-OŘ UNL NT

Požadavky uvedené v souhrnném stanovisku státní organizace Správa železnic, oblastního ředitelství Ústí nad Labem a závazném stanovisku Drážního úřadu Praha jsou zahrnuty v podmínkách pro provedení stavby č. 7 a 8.

Požadavky dotčených vlastníků technické infrastruktury zapracoval stavební úřad do podmínek pro provedení stavby pod č. 6., 9., 10., 11 a 12.

Na základě přezkoumání žádosti stavební úřad zjistil, že stavbu lze podle předložených podkladů provést. Povolením stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí, jeho jednotlivému výroku nebo jeho vedlejšímu ustanovení (jestliže by nebylo uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí), lze podle § 83 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení; při doručování veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje písemnost za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu, nikoliv na úředních deskách obcí, a od tohoto dne teprve běží lhůta pro podání rozkladu). O rozkladu rozhoduje ministr průmyslu a obchodu. Rozklad je třeba podat u Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1.

Podatel rozkladu není povinen jej podávat s potřebným počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu, tj. není povinen doložit jich takový počet, aby jeden stejnopis zůstal ministerstvu a každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Rozklad má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný.

Stavební úřad, po dni nabytí právní moci stavebního povolení, zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Elektronicky podepsala:
Zdeňka Fialová

Ing. Zdeňka F i a l o v á
ředitelka odboru stavební úřad

Upozornění pro stavebníka:

1. Při stavbě budou důsledně dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
2. Při provádění stavby je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění.
3. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 18 odst. 1 písm. f), (poznámka č. 2), ve výši 5 000 Kč byl zaplacen dne 7. 2. 2019.

Přílohy pro stavebníka:

1 x ověřená PD

1 x štítek "Stavba povolena" "

Přílohy budou stavebníkovi zaslány po dni nabytí právní moci stavebního povolení.

Obdrží – doručováno dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon)

účastníci řízení (doručení jednotlivě):

ČEPS Invest, a.s.

IDDS: 8wip4pd

sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10 – Michle, 101 00 Praha 101

zastoupení pro: ČEPS, a.s., sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

dotčené orgány (doručení jednotlivě):

Městský úřad Kadaň

IDDS: uaybdrx (k redistribuci datové zprávy)

adresa: Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň 1

- Odbor stavební úřad

- Odbor životního prostředí

- Odbor region. rozvoje, územního plánování a památkové péče

- Odbor dopravy

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem

IDDS: xy7efgi

adresa: SNP 2720/21, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem 11

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov

IDDS: auyaa6n

adresa: Beethovenova 1347/19, 430 01 Chomutov 1

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov,

IDDS: 8p3ai7n

adresa: Kochova č. p. 1185, 430 01 Chomutov 1

Krajský úřad Ústeckého kraje

IDDS: t9zbsva

adresa: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

- Odbor životního prostředí a zemědělství

Ministerstvo obrany České republiky

IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany

- Sekce nakládání s majetkem MO (SNM MO), Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Oddělení ochrany územních zájmů

Obecní úřad Chbany

IDDS: m2abutp

adresa: Chbany č. p. 19, 431 57 Chbany

Obecní úřad Rokle

IDDS: 93vburj

adresa: Rokle č. p. 3, 432 01 Kadaň 1

Povodí Ohře, státní podnik

IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Úřad pro civilní letectví

IDDS: v8gaaz5

sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, příslušná DS: 4huadu8

IDDS: rn6aas6

sídlo: U Města Cherzonu č.p. 1429/7, 434 01 Most 1

Drážní úřad, Sekce stavební, Územní odbor Praha

IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06 Praha 1

Státní úřad inspekce práce,

příslušná IDDS: xy7efgi, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,

sídlo: SNP č.p. 2720/21, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem 1

doručení veřejnou vyhláškou (ostatním účastníkům řízení):

Jáchym Vančura, Pod Závěrkou 3134/3b, 150 00 Praha 5-Smíchov

Matyáš Vančura, Pod Závěrkou 3134/3b, 150 00 Praha 5-Smíchov

František Znamenáček, Cíglerova 1085/22, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98

Ing. arch. Jakub Znamenáček, Údolní 1174/102, Praha 4-Braník, 142 00 Praha 411

Obec Chbany, Chbany č. p. 19, 431 57 Chbany

Ing. Stanislav Kolev, Březová č. p. 963, 435 11 Lom u Mostu 1

Ladislav Mandík, Malostranské náměstí 265/6, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

Oldřich Kobza, Dvořákova č. p. 1843, 432 01 Kadaň 1

Marie Kobzová, Na Podlesí č.p. 1475, 432 01 Kadaň 1

Milan Šindelář, kpt. Jaroše č.p. 898, 432 01 Kadaň 1

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Michaela Hodinová, U Hřbitova č.p. 56, Všebořovice, 362 63 Dalovice

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Obec Rokle, Rokle č. p. 3, 432 01 Kadaň 1

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

MK AGRO s.r.o., Trmická 848/8, 190 00 Praha 9-Prosek

